

长治 2025 年二季度电压合格率和供电可靠率完成情况

序号	单位	2025 年二季度	2025 年二季度
		供电可靠率	电压合格率
1	长治	99.9461	99.979
2	长治城区	99.9805	99.999
3	上党区	99.9395	99.973
4	长子县	99.9696	99.976
5	潞城市	99.9372	99.997
6	平顺县	99.9186	99.986
7	壶关县	99.9105	99.995
8	屯留县	99.9347	99.926
9	襄垣县	99.9469	99.999
10	武乡县	99.9514	99.965
11	黎城县	99.9461	99.985
12	沁县	99.9326	99.994
13	沁源县	99.9326	99.947
14	潞州区	99.9624	99.985